



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [vologda@szap.gosnadzor.ru](mailto:vologda@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 275-21-05  
телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-92

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

« 28 » октября 2015 г.  
15.00

№ 52 – 8241 – 8737/А

г. Вологда

По адресу/адресам: г. Вологда, ул. Самойло, д. 15.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Северо-Западного  
управления Ростехнадзора М.В. Прокопьевой от 18 сентября 2015 года № 52-  
8241/Рк

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская  
городская поликлиника №2» (БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника  
№2») ИНН 3525145322, ОГРН 105350000267, зарегистрированного по адресу:  
160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Самойло, д. 15.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней (16 часов) с 08.30 час.  
26.10.2015 по 15.00 час. 28.10.2015

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Уведомлен о проведении проверки: главный врач БУЗ ВО «Вологодская  
городская поликлиника №2» Кудряков Александр Дмитриевич

v

05 октября 2015 года 16.30

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: главный врач БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» Кудряков Александр Дмитриевич v  26 октября 2015 года 08.30

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области Громов Сергей Владимирович,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ведущий инженер-энергетик БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» Синев Виктор Яковлевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика предприятия (согласно предмета проверки):

Наличие ТЭП: отсутствует.

Договор электроснабжения № 8604/2 от 01.07.2015 г. с ОАО «Вологодская сбытовая компания».

Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок между ГП ВО «Областные электротеплосети» и БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» от 01.07.2015г. № ЭП/548.

	Электро-энергия	Тепловая энергия	Газ	Вода
Количество объектов, подключенных к сетям централизованного энергоснабжения	4	4	-	4
Оснащенность приборами учета (+/-)	+	+	-	+

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена, принята 12.02.2014г.

Энергетический паспорт БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» регистрационный номер 1167/12, составленный по результатам обязательного энергетического обследования, проведенного МУ «Градостроительный центр города Вологды» в июне 2012 года зарегистрирован в НП СРО «Ассоциация Экспертов «ЭнергоАудит».

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» попадает под категории юридических лиц, определенных пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований безопасности при технической эксплуатации электрических установок и сетей, требований безопасности в энергетике. (описание и характер выявленного нарушения, пункт, статья нормативного правового акта, нормативного технического документа, требование которого нарушено и (или) не соблюдено, Лица, допустившие нарушение):

**не выявлены**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

**не выявлены**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

v

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

-

Подписи лиц (а), проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

С.В. Громов

С актом ознакомлен, копию акта получил:

главный врач БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №2» Кудряков Александр Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” октября 20 15 г.

v

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)